

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
KRĀSLAVAS NAMI**

Reģistrācijas Nr. 45903001693

Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV5601, tālr. 65681570, e-pasts info@kraslavasnami.lv

**Informācija pretendentiem piedāvājuma iesniegšanai SIA “Krāslavas nami” iepirkuma
procedūrai Nr. KN2025/6(SPS)**

2025.gada 03.oktobrī

Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, adrese: Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas novads, LV5601, AS „Swedbank” konts: LVHABA0551032124704; tālr. 65681570, e-pasts: info@kraslavasnami.lv. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA “Krāslavas nami” valdes loceklis Valentīns Semjonovs, tālr.: +371 65681562, e-pasts: info@kraslavasnami.lv

Pasūtītājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs), kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu nepiemēro likumā noteiktās iepirkuma procedūras iepirkumiem ar plānoto līgumcenu zem Ministru kabineta noteiktām robežvērtībām. Sakarā ar to, ka paredzamā līgumcena nepārsniedz Ministru kabineta noteiktas robežvērtības, iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām “Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

Pasūtītājs plāno iegādāties elektrisko apkures katlu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un aicina ieinteresētus piegādātājus iesniegt cenu piedāvājumus saskaņā ar piedāvājuma formu pielikumā.

Iepirkuma procedūras Nr. KN2025/6(SPS)

“Elektriskā apkures katla piegāde”

noteikumi

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

1.1. Iepirkuma priekšmets: elektriskā ūdenssildāmā apkures katla piegāde saskaņā ar specifikāciju pielikumā.

2. Līguma izpildes laiks un vieta:

2.1. Līguma izpildes vieta (katla piegādes vieta): Latgales iela 14, Krāslava, Krāslavas nov.

2.2. Līguma izpildes termiņš: 4 kalendārā nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums:

3.1. Piedāvājumus jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā **līdz 2025.gada 24.oktobra, plkst. 13:00, elektroniskā veidā**, atsūtot e-pastā info@kraslavasnami.lv (piedāvājumam, kas iesniegts elektroniski, jābūt parakstītām ar drošu elektronisku parakstu).

3.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti izskatīšanai.

4. Informācija par iepirkuma dokumentiem

4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Krāslavas novada tīmekļvietnē www.kraslava.lv, sadaļā “Iepirkumi” no iepirkuma izsludināšanas brīža. Papildu informāciju par iepirkumu Pasūtītājs ievieto norādītajā tīmekļvietnē. Pretendenti ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar iepirkumu tiks publicēta norādītajā tīmekļvietnē.

4.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja pretendents iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4.3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

4.4. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

4.5. Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju).

4.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

5. Kvalifikācijas prasības pretendentiem:

Prasības	Iesniedzamie dokumenti
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tā mītnes zemes normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Piezīme: šī prasība attiecas uz: - personālsabiedrību un visiem tās biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība), - visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), - personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta atbilstību prasībām.	Aizpildīts pieteikums. Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants, tad apliecinošs dokuments nav jāiesniedz. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs Pretendenta atbilstību prasībām. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tas atbilst prasībām.
Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā skaitā garantijas saistību nodrošināšanai. Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma izpildei nepieciešamās tiesības pārdot konkrētā ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.	Dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības pārdot konkrētā ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības - rūpnīcas ražotājas parakstīts apstiprinājums par piegādātāja tiesībām pārdot un nodrošināt vismaz 2 gadu garantijas saistības.

6. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma gadījumā, ja ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts, vai ir konstatēts, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi vai attiecībā uz pretendentu vai tā pilnvaroto personu ir noteiktas starptautiskās sankcijas vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas atbilstoši "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma" 11¹.panta trešajai daļai.

7. Piedāvājumu vērtēšana

7.1. Pretendenta Piedāvājumam jāsatāv no sekojošiem dokumentiem: Pretendenta pieteikums saskaņā ar pievienoto formu un pielikumiem.

7.2. Pasūtītājs veic piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē.

7.3. Pasūtītājs neizskata piedāvājumus, kur kopējā finanšu piedāvājuma summa pārsniedz 80 000 EUR.

7.4. Pasūtītājam ir spēkā esošā energopārvaldības sistēma atbilstoši standartam ISO 50001:2018 un šim iepirkumam iesniegto piedāvājumu vērtēšanā tiek piemērota energoefektivitātes kritēriju izvērtēšana, nosākot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājumu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem saskaņā ar sekojošo vērtēšanas kārtību:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem piedāvājuma izvēles kritērijiem:

Kritēriji	Īpatsvars
Piedāvājuma cena (eur bez PVN 21%)	80
Katla jaudas pakāpes	20
Kopā:	100

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, summējot visus piedāvājuma izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kas kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

Piedāvājuma cena – piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirti 80 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar viszemāko cenu:

$$\frac{\text{Viszemākā cena}}{\text{Pretendenta piedāvājuma cena}} \times 80$$

Katla jaudas pakāpes – piedāvājumam ar katlu ar vismazāko jaudas pakāpi tiek piešķirti 20 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar vismazāko jaudas pakāpi:

$$\frac{(\text{Maksimāli pieļaujama jaudas pakāpe (20 kW)} - \text{Pretendenta piedāvāta jaudas pakāpe})}{(\text{Maksimāli pieļaujama jaudas pakāpe (20 kW)} - \text{Labāka piedāvāta jaudas pakāpe})} \times 20$$

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu. Ja tiks konstatēts, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikta mazāka jaudas pakāpe.

Pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus, piedāvājot katlus ar dažādām jaudas pakāpēm, ņemot vērā, ka maksimāli pieļaujamā jaudas pakāpe nevar pārsniegt 20 kW.

7.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildu informāciju Pasūtītāja norādītajā termiņā.

7.6. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā vai nav iesniedzis piedāvājuma dokumentus vai piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām.

7.7. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu pretendentu, gadījumā, ja piedāvājumi neatbilst pasūtītāja finansiālajam iespējam vai puses nevar vienoties par piegādes līguma nosacījumiem.

Pielikumā: tehniskā specifikācija un pieteikuma forma

Tehniskā specifikācija

Jauns, iepriekš nelietots, rūpnieciski izgatavots elektriskais ūdenssildāmais apkures katls ar izgatavotājrūpnīcas garantiju ne mazāku par 2 gadiem no piegādes brīža.

Elektriskā katla tips:

Vertikāls vai horizontāls, brīvstavošs, rūpnieciski samontēta iekārta ar elektrisko vadības skapi un automātisku vadību uz vienāda rāmja pamata.

Iekārtas izmēri GxPxA: maksimālie izmēri 2000x1500x2500 mm.

Jauda: 300 KW ar elektroniski vadāmo jaudas pakāpju pieslēgšanu ar soli ne lielāku par 20 kW.

Spriegums: 3x400V 50Hz

Katla korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 316

maksimālais darba spiediens: 6 bar

Katlam jābūt aprīkotam:

- ar apkures sistēmas pieslēgšanas vietu (turpgaitu, atpakaļgaitu Ø apmēram 50-70 mm un atslēgšanas armatūru);
- ar manometriem, termometriem kontroles funkcijas nodrošināšanai, spiediena slēdžiem, plūsmas kontroles slēdžiem, drošības vārstiem;
- Iebūvēti drošības mehānismi un iekārtas atbilstoši EN standartiem.

Siltumizolācijas katla virsmas:

- katla virsmai jābūt siltumizolētai, siltumizolācijas ārēja virsmas temperatūra katla darbības laikā ne vairāk par 40 grādiem.

Katla vadība:

- Skārienjutīgs displejs ar programatūru, jaudas pakāpes regulāciju, pieslēgšanas, atslēgšanas funkcijām, tekošo parametru attēlošanu (temperatūras turpgaita, atpakaļgaita, spiediens, siltumnesēja plūsma, patērēta jauda elektriskā, saražotās siltumenerģijas apjoms u.c.), sildošu elementus stāvoklis, pieslēgšana, atslēgšana;
- Parametru arhīva dati;
- Programatūrai jānodrošina iespēja katla vadību iekļaut SCADA vadības sistēmā.

Elektriskie pieslēgumi:

- Vadības skapim jābūt paredzētam darbībai iekštelpās, aizsargātām no putekļiem, paaugstinātā mitruma, aizsardzības pakāpe IP-54. Elektrisku pieslēgumu ievadam jābūt aprīkotam ar galveno slēdzi, drošinātājiem un palaišanas mehānismu jaudas regulēšanai.

Kopējas normatīvas atbilstības prasības:

- Katlam un visiem tā komponentiem jāatbilst Eiropas savienības drošības un kvalitātes standartiem ar atbilstošiem CE marķējumiem un CE sertifikātu.